

Муниципальное казенное предприятие
«Дергачевское районное многоотраслевое производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства»
Дергачевского района Саратовской области
413440, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи
ОГРН 1246400006808, ИНН 6439102923, КПП 643901001
БИК 042202824, к/с 30101810200000000824, р/с 40702810729010004197
в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»

На 10.06.25 № 33
от _____

413440, Саратовская область,
р.п.Дергачи ул.Ленина д.80
Тел.: (845-63) 2-25-60
Факс: (845-63) 2-25-60

План работы ремонта котельных
МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ» на 2025 год
(Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг)

Котельная №1 Центральная	
1.	Ремонт циркуляционного насоса №1 и замена циркуляционного насоса №2
2.	Ревизия и ремонт эл. двигателей
3.	Ревизия и ремонт задвижек. Замена задвижек Ø 100
4.	Ремонт дымохода
5.	Ревизия и ремонт теплотрассы и котельного оборудования (сварочные работы)
6.	Утепление теплотрассы
7.	Ревизия и ремонт эл. оборудования
8.	Ремонт т/трассы, сварочные работы
9.	Ремонт кранов и вентелей, замена кранов Ø20, Ø32
10.	Замена подшипников, сальниковой набивки
11.	Косметический ремонт

Котельная №2 Д/к п. Советский	
1.	Ревизия насоса
2.	Ревизия и ремонт котлов КОВ-50, КОВ -40

Котельная №3 Межколхозная	
1.	Ревизия и ремонт котлов (чистка, сварочные работы)
2.	Ремонт циркуляционных и подпиточных насосов
3.	Ревизия и ремонт теплотрассы (сварочные работы)
4.	Замена кранов на теплотрассе
5.	Утепление теплотрассы
6.	Ревизия и ремонт эл. оборудования

Котельная №4 ЦРБ	
1.	Ремонт циркуляционных насосов, ревизия и ремонт задвижек
2.	Ремонт внутри котельного оборудования
3.	Ремонт эл.двигателей
4.	Ремонт теплотрассы для подачи холодной воды
5.	Замена подземного перехода на Роддом. Труба стальная Ø120-150 мм
6.	Ревизия и ремонт запорной арматуры
7.	Утепление т/трассы

Котельная №6 Д/с Первомайский	
-------------------------------	--

1.	Ревизия и ремонт, чистка котлов КОВ-50, КОВ-40
2.	Ремонт подпиточного насоса

Котельная №8 Петропавловка	
1.	Замена котла №1
2.	Ремонт циркуляционных насосов
3.	Ревизия и ремонт эл. Двигателей и эл. оборудования
4.	Замена кранов Ø50
5.	Замена стопов (сварочные работы)
6.	Ремонт здания котельной №8
7.	Ремонт дымоходов и фундамента дымогарочной трубы.
8.	Ремонт запорной трубы
9.	Утепление теплотрассы

Котельная №9 п. Советский школа	
1.	Ремонт котлов КОВ-100 (сварочные работы)
2.	Ревизия ремонт циркуляционных насосов
3.	Ревизия и ремонт задвижек
4.	Ревизия и ремонт эл. двигателей и эл. оборудования
5.	Утепление теплотрассы
6.	Замена теплотрассы на школу Ø100 мм, 80 м (160м), подъем теплотрассы на д/с

Котельная №10 Антоновка	
1.	Ремонт котлов КОВ-100 (сварочные работы)
2.	Ревизия и ремонт циркуляционных насосов
3.	Ревизия и ремонт задвижек
4.	Ревизия и ремонт эл. моторов и эл. оборудования
5.	Чистка и ремонт дымоходов
6.	Утепление теплотрассы

Котельная №11 п. Первомайский школа	
1.	Чистка и ремонт котлов КОВ-100
2.	Ремонт насосов.
3.	Чистка дымоходов
4.	Ревизия и ремонт задвижек
5.	Ревизия и ремонт эл. двигателей и эл. оборудования
6.	Утепление теплотрассы
7.	Замена кранов Ø20 на холодную воду

Котельная №12 БПК	
1.	Ремонт котла КОВ-100
2.	Утепление теплотрассы

Котельная №13 Орошаемская школа	
1.	Ремонт котлов КОВ-100 (сварочные работы)
2.	Замена трубы Ø75 на расширитель
3.	Ревизия и ремонт циркуляционных насосов
4.	Ревизия и ремонт эл. двигателей и эл. оборудования
5.	Ревизия и ремонт задвижек
6.	Утепление теплотрассы

Котельная №14 Орошаемский д/с	
1.	Чистка и ремонт котлов КОВ-100
2.	Ревизия кранов и задвижек, насосов

3.	Чистка дымоходов
4.	Утепление теплотрассы

**Перечень расходных материалов и оборудования, необходимых для ремонта
КИПиА котельных МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ»**

1.	Котельная №1	Манометры газона 6Кпа
2.	Котельная №2 ДК Советский	
3.	Котельная №4 ЦРБ	Замена выключателя на блоке автоматики котла №1, манометр давления газа на 6 Кпа
4.	Котельная Петропавловка	Ламы 6Н6П
5.	Котельная №3 Межколхозная	Проверка диафанометра и сигнализаторов загазованности
На котельные с котлами КОВ -40, КОВ -50, КОВ – 100 термогенераторы ТГ-2 – ТГ-4, терморегуляторы 40-90°С, БАРГ -1		

Руководитель



Санхаева О.Ф.